

Срок окончания "22" ноября 2027 г.

Дата испытания "05" 02 2025г.

Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведены измерения (испытания)
ПУЭ п. 3.1.8. Прогрузка первичным током в соответствии с заводской инструкцией. ПУЭ п. 1.8.37 п.п. 3. ГОСТ Р 50345-99; ГОСТ Р50030.2-99

[illegible]

Измерения проведены приборами:

№№ п/п	Тип	Заводско й номер	Метрологические характеристики		Дата поверки		№ аттестата (св-ва)	Орган Государственной метрологической службы, выдавший аттестат (св-во) поверки
			Диапазон измерения	Класс точности	последняя	очередная		

Обозначения:

1. Типы расцепителя

1.1. ОВВ – максимальный расцепитель тока с обратозависимой выдержкой времени;

1.2. НВВ – максимальный расцепитель тока с независимой выдержкой времени;

1.3. МД – максимальный расцепитель тока мгновенного действия;

1.4. В, С, D и т.д. – тип мгновенного расцепителя по ГОСТ Р 50345-99, IEC 898

Заключение: Низковольтные автоматические выключатели соответствуют требованиям ГОСТов и заводской инструкции.

Испытания провели: Инженер
(должность)

Инженер
(должность)

Протокол проверил: Начальник ИЛ
(должность)

(подпись)
(подпись)
(подпись)

Кизильцев Игорь Викторович.
(Ф.И.О.)
Кошкин А.А.
(Ф.И.О.)
Кошкин Р.А.
(Ф.И.О.)



Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые измерениям (проверке).