

Наименование ООО «Р-СМАРТ»
лаборатории:
Свидетельство о ЭТЛ № 9804
регистрации №:
Действительно до: 22.11.2027 г.

Заказчик: АО НИЦ
"Строительство"
Объект: Виброплатформа

Адрес: г. Москва, 2-я
Институтская ул., д. 36
Дата проведения 21.02.2025г.

ПРОТОКОЛ № 5
проверки дискретных датчиков температуры

№ пп	Параметр по проекту	Тип	Заводской номер	Результат проверки
1	2.13.20 Блок из 5 датчиков	-	б/н	Прохождение сигнала на вход контроллера
2	2.13.23 Блок из 5 датчиков	-	б/н	Прохождение сигнала на вход контроллера
3	Термистры в Электродвигатель 1-1	Комплект с двигателем	б/н	Срабатывание реле контроля
4	Термистры в Электродвигатель 1-2	Комплект с двигателем	б/н	Срабатывание реле контроля
5	Термистры в Электродвигатель 1-3	Комплект с двигателем	б/н	Срабатывание реле контроля
6	Термистры в Электродвигатель 1-4	Комплект с двигателем	б/н	Срабатывание реле контроля
7	Термистры в Электродвигатель 2-1	Комплект с двигателем	б/н	Срабатывание реле контроля
8	Термистры в Электродвигатель 2-2	Комплект с двигателем	б/н	Срабатывание реле контроля
9	Термистры в Электродвигатель 2-3	Комплект с двигателем	б/н	Срабатывание реле контроля
10	Термистры в Электродвигатель 2-4	Комплект с двигателем	б/н	Срабатывание реле контроля
11	Термистры в Электродвигатель 2-5	Комплект с двигателем	б/н	Срабатывание реле контроля
12	Термистры в Электродвигатель 2-6	Комплект с двигателем	б/н	Срабатывание реле контроля
13	Термистры в Электродвигатель 2-7	Комплект с двигателем	б/н	Срабатывание реле контроля
14	Термистры в Электродвигатель 2-8	Комплект с двигателем	б/н	Срабатывание реле контроля

Заключение: 1) Заводская документация на датчики отсутствует. Выполнены прозвонка контактных цепей датчиков и проверка срабатывания микропереключателей. Датчики в исправном состоянии, прохождение сигнала зафиксировано. Уставки температуры срабатывания приняты в соответствии с предустановленными заводскими значениями. 2) Сопротивление термисторов при температуре среды 16°C составляет 210 Ом. Реле контроля термисторов проверено на срабатывание при сопротивлении на входе более 1330 Ом.

При проверке использовались приборы и оборудование:
прибор Мультиметр электронный типа FLUKE-17B+ERTA № 46217956WS
свидетельство о поверке С.Е.7/02.08.2023/267241982
действительно до 01.08.2025г

Исполнитель: Инженер

Поляков П.П.

