ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА РУНН до 1.0 кВ с секционированием 2a-4b серии RSA производства

ООО «Р-СМАРТ»

Заполняется заказчиком и направляется производителю для подготовки коммерческого предложения и разработки проекта.

---

1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Параметр	Значение / Вариант выбора
Наименование объекта	_____
Назначение РУНН	☐ В составе КТП ☐ Самостоятельное изделие ☐ Другое: _____
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150)	☐ УХЛ1 ☐ УХЛ2 ☐ УХЛ3 ☐ У.3 ☐ УХЛ4 ☐ УХЛ5
Степень защиты оболочки (IP) (по ГОСТ 14254)	☐ IP20 ☐ IP30 ☐ IP40 ☐ IP54 ☐ IP65 ☐ IP66 ☐ IP67 ☐ Другое: ____
Условия размещения	☐ Внутри помещения ☐ Снаружи (под навесом) ☐ Открытая площадка
Диапазон рабочих температур (если отличается от стандартного -45…+40°C)	от _____ °C до _____ °C

---

2. ВВОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Параметр	Значение
Род тока	3-фазный переменный, 50 Гц
Номинальное рабочее напряжение, Uн	☐ 0,4 кВ / 0,23 кВ ☐ до 1,0 кВ
Количество вводов	☐ 1 (одностороннее) ☐ 2 (с АВР) ☐ Другое: ____
Номинальный ток ввода (главный), А	_____ А
Ток термической стойкости (кА/1 с)	_____ кА

Параметр	Значение
Вид заземления нейтрали	☐ TN-C ☐ TN-S ☐ TN-C-S ☐ TT ☐ IT

---

3. КОМПОНОВКА И КОНСТРУКЦИЯ

Параметр	Значение / Вариант выбора
Компоновка шкафов	☐ Линейная ☐ Г-образная ☐ П-образная ☐ По проекту
Количество секций (шкафов)	_____ шт.
Исполнение вводных аппаратов	☐ Стационарное ☐ Выкатное
Внутреннее разделение по ГОСТ IEC 61439-2	☐ 2a ☐ 2b ☐ 3a ☐ 3b ☐ 4a ☐ 4b
Цвет окраски (RAL)	_____ (по умолчанию RAL 7035)
Материал шин	☐ Медь ☐ Алюминий
Способ присоединения кабелей	☐ Снизу ☐ Сверху ☐ Сзади ☐ Комбинированный

---

4. ОТХОДЯЩИЕ ЛИНИИ (заполняется для каждой группы)

№ линии	Назначение	P,кВт/ I,A	Тип защиты (АВ / предохранитель)	Номинал защиты, А	Сечение кабеля, мм²	Необходимость учета (да/нет)
1						
2						
3						
...						

---

5. СОСТАВ АППАРАТОВ И ОБОРУДОВАНИЯ (отметить требуемое)

Компонент	Не требуется	Требуется, марка / тип
Вводной автоматический выключатель	☐	_____
Выключатель нагрузки	☐	_____
Автоматические выключатели отходящих линий	☐	_____
Предохранители	☐	_____
УЗИП (Устройства защиты от импульсных перенапряжений)	☐	☐ Класс I ☐ Класс II ☐ Класс III
Блок АВР	☐	☐ С электромеханикой ☐ С электроникой
Счетчики электроэнергии	☐	☐ Технический ☐ Коммерческий (класс точности __)
Трансформаторы тока	☐	Коэф. трансформации: _____/5А
Амперметры / Вольтметры (цифровые / аналоговые)	☐	☐ Цифровые ☐ Аналоговые
Микропроцессорные регуляторы / релейная защита	☐	_____
Панель оператора (мнемосхема)	☐	☐ Светодиодная ☐ ЖК-дисплей
Внутреннее освещение шкафа	☐	☐ Да
Система обогрева	☐	Мощность _____ Вт

---

6. СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА

Параметр	Вариант выбора
Интеграция в АСУ ТП	☐ Не требуется ☐ По RS485 (Modbus) ☐ По Ethernet (Modbus TCP)

Параметр	Вариант выбора
Передача дискретных сигналов («сухие контакты»)	☐ Не требуется ☐ Да (указать количество и тип)
Удаленный мониторинг параметров сети	☐ Не требуется ☐ Ток, напряжение, мощность, частота

---

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Условие	Описание
Особые условия эксплуатации	(высокая влажность, агрессивная среда, вибрация и т.п.)
Необходимость сертификации	☐ ТР ТС ☐ Другое: _____
Маркировка и шильды	☐ Стандартная ☐ По требованию заказчика
Требования к документации	☐ Паспорт ☐ Схемы электрические ☐ Руководство по эксплуатации ☐ Другое:

---

8. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ЗАКАЗЧИКА

Поле	Данные
Организация	_____
Контактное лицо	_____
Телефон / E-mail	_____
Срок поставки	_____
Дополнительные комментарии	_____

Дата заполнения: _____
Подпись / Печать: _____